ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кг.	Примеч.
К1.1	VITOMAX 100-LW M148004	Котел стальной Qmax=1400 кВт в компл. с газовой горелкой SAAKE Tx-G 30.2	1	2600	Вес без воды
К1.2	VITOMAX 100-LW M148006	Котел стальной Qmax=2300 кВт в компл. с газовой горелкой SAAKE Tx-G 30.4	1	3700	Вес без воды
К1.3	VITOMAX 100-LW M148005	Котел стальной Qmax=1800 кВт в компл. с газовой горелкой SAAKF Tx-G 30.3	1	3200	Вес без воды
К2.1	Wilo-TOP-S 50/7 DM PN6	Насос рециркуляции котла №1 Q=14,5м3/ч; H=6,0м; P=0,47 кВт; 3х380В	1	17	
К2.2	Wilo-TOP-S 65/10 DM PN6	Насос рециркуляции котла №2 Q=24м3/ч; H=6,0м; P=0,85 кВт; 3х380В	1	21	
К2.3	Wilo-TOP-S 50/7 DM PN6	Насос рециркуляции котла №3 Q=18,5м3/ч; H=5,5м; P=0,47 кВт; 3х380В	1	17	
К3	Wilo-CronoLine-IL 100/270-11/4	Насос котлового контура отопления Q=160м3/ч; H=16м; P=11 кВт; 3х380В	2	205	1 рабочий 1 резервный
К4	Wilo-CronoLine-IL 50/270-4/4	Насос котлового контура ГВС Q=38м3/ч; H=1/м; P=4 кВт; 3х380В	2	93	1 рабочий 1 резервный
К5	Wilo-CronoLine-IL 100/360-18,5/4	Насос сетевого контура Q=160+3/+4; H=25+; P=18,5 кВт; 3х380В	2	403	1 рабочий 1 резервный
К6	Wilo-Economy MHI 404	Насос рециркуляции ГВС Q=4,5м3/ч; H=25м; P=1,1 кВт; 3х380В	2	13	1 рабочий 1 резервный
К7	NT150LHV/CD-10/71	Теплообменник пластинчатый разборный отопления Qmax=5,0 МВт	2	1112	1 рабочий 1 резервный
К8	NT50TH/CDH-10/27	Теплообменник пластинчатый разборный ГВС Qmax=1,0 МВт	2	63	1 рабочий 1 резервный
К9	REFLEX N200/6	Бак расширительный V=200л.	1	37	Вес без воды
К10	REFLEX N400/6	Бак расширительный V=400л.	1	60	Вес без воды
К11	REFLEX N300/6	Бак расширительный V=300л.	1	52	Вес без воды
К12	REFLEX N1000/6	Бак расширительный V=1000л.	5	120	Вес без воды
К13	BROEN CLORIUS L3F dy150	Клапан регулирующий смесительный с 3-х ход. dy150 с электроприводом VB-90-230	1	131	Отопление
К14	BROEN CLORIUS L3F dy65	Клапан регулирующий смесительный 3-х ход. dy65 с электроприводом VB-90-230	1	22,5	ГВС
К15	Комплекс Аквафлоу	Автоматическая установка умягчения воды Qmax-5 м3/ч	1	300	учтено в ВК
К16	Frico SWS 33	Тепловентилятор Qmax=90 кВт P=0,56кВт, 1х230В	2	45	
К17	ТЕРОСС-ТМ	Узел учета тепловой энергии			см. лист ТМ-17

Примечания: контрольно-измерительные приборы учтены в разделе АК.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	432/17-01-ТМ		
						Строительство газовой котельной 6 шт ПАО "Дмитровский приборзавод" по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Московская 29		
ГИП		Филатова			07.17	Котельная мощностью 5,5 МВт.	Стадия: Р	Лист: 4
Разработал		Казакова			07.17			Листов:
Т. контр		Филатова			07.17			
Гл. спец.						Схема тепловая принципиальная.	ООО "ГАЗ ДИЗАЙН"	
Н. контр.		Филатова			07.17			
Утверж.								

Копировал | Формат А1

Согласовано | Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№